



Поставка, Консалтинг, Сервис
качественного оборудования для промышленных
систем вентиляции, кондиционирования,
воздушного отопления

консультации, подбор, проектирование,
монтаж и наладка,
гарантийное и послегарантийное обслуживание,
ремонт и техническое обслуживание

WWW.TEPLOVENTKOM.RU (351) 240-02-39, 231-70-05, 8 9222377247 mail@TeploVentKom.ru г. Челябинск, ул. Валдайская, 15

Тепловые завесы

№	Проводимые работы. Обслуживание тепловых завес	Периодичность
1	Общий контроль оборудования, внешний осмотр с целью выявления механических повреждений, вибраций, шумов. Визуальная оценка загрязнения (Очистка внутренней поверхности и продувка теплообменника (ТЭН)).	Ежемесячно (тепловые завесы очень сильно собирают в себе пыль и грязь)
2	Проверка электрических параметров тепловой завесы. Проверка состояния подшипников электродвигателя. Проверка состояния эластичных муфт. Очистка внутренней поверхности и продувка теплообменника (ТЭН), Проверка электрических соединения для выявления ослаблений, подгораний, окисления. Контроль пускозащитной аппаратуры. Контроль датчиков перегрева. Проверка сварных и болтовых соединений. Контроль крепления завесы к конструкциям.	2 раза в год, перед сезоном и после нового года. Если планируется эксплуатация летом- ТО ежеквартально.

Тепловентиляторы / Промышленные фанкойлы

№	Проводимые работы. Обслуживание тепловентиляторов и фанкойлов	Периодичность
1	Общий контроль оборудования, внешний осмотр, отсутствие шума и вибраций при работе вентилятора. Проверка соединений на отсутствие течи воды. Очистка водяного фильтра. Проверка электрических соединения для выявления ослаблений, подгораний, окисления. Очистка внутренней поверхности и продувка теплообменника	ежемесячно
2	Контроль параметров работы электродвигателей вентиляторов. Контроль состояния дренажной системы, при необходимости чистка. Контроль работы предохранительных устройств.	2 раза в год

Вентиляторы

№	Проводимые работы. Обслуживание вентиляторов систем вентиляции	Периодичность
1	Общий контроль оборудования, внешний осмотр с целью выявления механических повреждений, вибраций, шумов	ежемесячно
2	Проверка сварных и болтовых соединений. Контроль состояния гибких вставок. Проверка крепления вентилятора на фундаменте, кронштейне, стене. Проверка состояния и крепления рабочего колеса. Проверка уровня вибрации. Очистка внутренней поверхности вентилятора. Проверка электрических параметров электродвигателя, проверка состояния подшипников электродвигателя. Контроль пускозащитной аппаратуры. Контроль силовых и контрольных цепей.	2 раза в год



Поставка, Консалтинг, Сервис
качественного оборудования для промышленных
систем вентиляции, кондиционирования,
воздушного отопления

консультации, подбор, проектирование,
монтаж и наладка,
гарантийное и послегарантийное обслуживание,
ремонт и техническое обслуживание

WWW.TEPLOVENTKOM.RU (351) 240-02-39, 231-70-05, 8 9222377247 mail@TeploVentKom.ru г. Челябинск, ул. Валдайская, 15

Проверка заземления.

Приточные установки

№	Проводимые работы. Обслуживание вентиляторов систем вентиляции	Периодичность
1	Общий контроль оборудования, внешний осмотр с целью выявления механических повреждений, вибраций, шумов. Проверка соединительных трубопроводов.	ежемесячно
2	Контроль состояния воздушного фильтра. Замена воздушных фильтров. Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка.	ежеквартально
3	Проверка сварных и болтовых соединений. Контроль состояния гибких вставок. Проверка крепления на фундаменте, кронштейне, стене. Проверка состояния вентилятора. Проверка уровня вибрации. Очистка внутренней поверхности. Проверка электрических параметров электродвигателя, проверка состояния подшипников электродвигателя. Контроль режимов работы оборудования и снятие температурных показателей. Контроль работы системы автоматики. Контроль работы воздушных и водяных клапанов.	2 раза в год